



Datum zveřejnění 11.7.2014
Evidenční číslo 24- 2014

Dodatečné informace č. 1

Odpovědi na dotazy uchazečů

Výměna oken v objektech Obránců míru č.p.250,570,571,580 Železný Brod

1. Základní údaje o zadavateli

Název veřejné zakázky:	<i>Výměna oken – Obránců míru č.p. 250,570,571,580, Železný Brod</i>
Zadavatel:	Bytový podnik města Železného Brodu
Sídlo:	Příčná 350, Železný Brod, 468 22
IČ:	IČ: 64669033
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Miloš Havlík, ředitel Bytového podniku
Kontaktní osoba:	Miloš Havlík, tel: 602 142 580, m.havlik@zelbrod.cz Eva Hloušková, referent Bytového podniku – administrativa, tel.: 483 389 066, e.hlouskova@zelbrod.cz



2. Dodatečné informace – odpovědi na dotazy:

1)

Prosím o upřesnění zadávací dokumentace na akci „Výměna oken v objektech Obránců mírů č.p.250,570,571,580, Železný Brod“. V zadávací dokumentaci je požadavek na profily: stavební hloubka min.73mm a U celého okna - 1,2 nebo menší. Ve výpisu prvků je uvedeno : stavební hloubka 70mm, a U okna – 1,1. Můžete prosím upřesnit které hodnoty jsou tedy závazné.

Odpověď:

Obecně: Technické vlastnosti výplní otvorů uvedené v zadávací dokumentaci jsou nadřazeny požadavkům ve výpisu prvků a výkazu výměr. Pokud je nesoulad mezi výpisem prvků vč. výkazu výměr a zadávací dokumentací, platí požadavky dle zadávací dokumentace. Požadavky na okna vycházejí z negativních zkušeností z obdobných staveb, kdy je následně nutné řešit opravy oken jako je např. nedostatečná těsnost oken, stabilita profilů, nefunkčnost kování aj. Zadavatel technické vlastnosti stanovil z důvodu zajištění požadované vyšší kvality a na výše upřesněných minimálních technických parametrech trvá.

Zadavatel požaduje ve výzvě profil se stavební hloubkou min. 73 mm a umožňuje uchazečům nabídnout profil s dorazovým těsněním. Předepsané parametry jsou chápány jako minimální, nic nebrání případnému uchazeči nabídnout výplně s lepšími parametry (např. větší stavební hloubkou). Zadavatel umožňuje nabídnout středové i dorazové těsnění dle uvážení uchazečů. Zadavatel požaduje, aby otvorové výplně splňovaly hodnotu součinitele prostupu tepla $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Platí údaj uvedený ve Výzvě k podání nabídky, přísnější požadavek $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ z tabulky prvků se ruší.

Zadavatel upřesňuje požadavek na U_w vchodových dveří na min $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dále zůstává požadavkem zadavatele $R_w = 35 \text{ db}$.

2)

V zadávací dokumentaci je požadováno „**Z důvodů svarové pevnosti rohů požaduje zadavatel provedení oken z nerecyklovaného profilu**“. **Prosíme o vysvětlení, co zadavatel přesně požaduje pod pojmem „nerecyklovaný profil“.**

Veškeré dodávané výrobky musí splňovat statické i pevnostní požadavky, které jsou potvrzeny na základě zkoušek ze státní zkušebny. Zkouškou prochází samozřejmě celý výrobek včetně svařovaných spojů.

V „Podrobnějším technickém popisu oken“, který je součástí výpisu prvků i výkazů výměr není požadavek na „nerecyklovaný profil“.



Dále zadavatel požaduje po uchazeči řešení , které zajišťuje splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 148/2011 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730450-2:2011 a současně je certifikováno podle zákona č. 22/1997 Sb. **V zadavatelem zmiňovaných zákonech není definován požadavek na nerecyklovaný profil.**

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku, aby byly výplně otvorů vyrobeny z nerecyklovaného materiálu (upřesněno dle názvosloví dle ČSN EN 12608:2003). Na trhu je dostatečné množství výrobců oken, kteří mohou uvedenému požadavku vyhovět.

V Železném Brodě 11.7.2014


.....
Miloš Havlík
za zadavatele

BYTOVÝ PODNIK
města Železného Brodu
Příčná 350
468 22 ŽELEZNÝ BROD
IČO 646 69 033